

**"КИРОВСКОЕ-2"**

Договор № 55781

Адрес: 443035, г. Самара, ул. Минская, 25,

тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com

**ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Абонент по адресам: ул. Минская, 25 (М-25), ул. Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено: ВСЕГО: за месяц

Тепловой энергии: 253,79 Гкал

за ИЮЛЬ (ГВС) 2022 г.

Теплоносителя: 4 475,75 тн

		Предыдущее на "25"июня 2022г.	Текущее на "24"июля 2022 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	6	7
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	1 612,24	1 664,49	52,25	298,59
	Н-143 (№3467)	7 698,82	7 945,16	246,34	
Разница показаний М1-М2=dM, т	М-25			928,90	5 222,75
	Н-143			4 293,85	

Тепловые потери на вводе: Гкал

Распределение расходов ГВС и Гкал между

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал.	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье.	238,56	4 207,21
2-я точка	Аренда (офисы)	15,23	268,55
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	44,80	747,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"		
Итого за отчетный период:		298,59	5 222,75

«Абонент»:

ТСЖ "Кировское-2" / Г.В. Андрющенко

Подпись

«Абонент»:

ТСЖ "Жигули" / В.А. Малькова

Подпись

г. Самара, 2-е полугодие 2022 г.

МП

Подпись

Замечания лица, принимающего отчет

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 2
за 25/06/2022г.-25/07/2022г.

Абонент: 000000001707

Договор N 55781

Адрес: ул. Минская, 25

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКТ5 N 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотопл	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/06			0.000						0.0000		0.0000	
26/06			0.000						0.0000		0.0000	
27/06			0.000						0.0000		0.0000	
28/06			0.000						0.0000		0.0000	
29/06			0.000						0.0000		0.0000	
30/06			0.000						0.0000		0.0000	
01/07			0.000						0.0000		0.0000	
02/07			0.000						0.0000		0.0000	
03/07			0.000						0.0000		0.0000	
04/07			0.000						0.0000		0.0000	
05/07			0.000						0.0000		0.0000	
06/07			23.700						1.3092		1.3092	
07/07			55.400						3.1103		3.1103	
08/07			54.100						3.0633		3.0633	
09/07			43.300						2.4258		2.4258	
10/07			51.900						2.9097		2.9097	
11/07			50.900						2.8374		2.8374	
12/07			52.700						2.9320		2.9320	
13/07			50.000						2.8158		2.8158	
14/07			48.700						2.7498		2.7498	
15/07			46.500						2.6072		2.6072	
16/07			44.500						2.4885		2.4885	
17/07			53.200						2.9906		2.9906	
18/07			49.800						2.8162		2.8162	
19/07			51.900						2.8648		2.8648	
20/07			52.700						2.9596		2.9596	
21/07			52.600						3.0008		3.0008	
22/07			48.500						2.8052		2.8052	
23/07			46.700						2.6137		2.6137	
24/07			51.800						2.9505		2.9505	
25/07			16.400						0.3542		0.3542	

Итого: 935.300 -6.4 = 928.9 52.6045 52.6045

-0.3542 = 52.2503

Средн: 30.171 1.6969 1.6969

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/06/2022г. 23:00 1612.236474 1612.236474

25/07/2022г. 05:00 1664.041018 1664.041018

Период нормальной работы 726 ч

Период откл питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол.воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 34071.48 ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

АНДРЕЮЩЕНКО



Абонент: 190000003467

Договор N 55781Адрес: Нагорная, 143

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель: BKT5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= _____ т.сут M обр= _____ т.сут

G под max= _____ G под min= _____

T хв= _____ гр.С

G обр max= _____ G обр min= _____

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/06			0.000						0.0000		0.0000	
26/06			0.000						0.0000		0.0000	
27/06			0.000						0.0000		0.0000	
28/06			0.000						0.0000		0.0000	
29/06			0.000						0.0000		0.0000	
30/06			0.000						0.0000		0.0000	
01/07			0.010						0.0001		0.0001	
02/07			0.000						0.0000		0.0000	
03/07			0.000						0.0000		0.0000	
04/07			0.000						0.0000		0.0000	
05/07			0.000						0.0000		0.0000	
06/07			63.380						3.5976		3.5976	
07/07			256.691						14.6493		14.6493	
08/07			250.212						14.3957		14.3957	
09/07			222.571						12.7396		12.7396	
10/07			212.091						12.1470		12.1470	
11/07			240.951						13.7385		13.7385	
12/07			235.721						13.3280		13.3280	
13/07			236.871						13.6456		13.6456	
14/07			246.411						14.2110		14.2110	
15/07			241.032						13.8054		13.8054	
16/07			226.682						12.9503		12.9503	
17/07			221.911						12.8287		12.8287	
18/07			252.672						14.5082		14.5082	
19/07			235.341						13.2553		13.2553	
20/07			239.781						13.6743		13.6743	
21/07			240.191						13.9123		13.9123	
22/07			241.681						14.1459		14.1459	
23/07			211.871						12.1590		12.1590	
24/07			217.771						12.6427		12.6427	
Итого			4293.85						246.335		246.335	
Средн			143.128						8.2112		8.2112	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/06/2022г. 23:00 7698.823053 7698.823053

24/07/2022г. 23:00 7945.157846 7945.157846

Период нормальной работы 720 ч

Период откл.питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол.воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 33551.96 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

АНДРЮШЕНКО Г.В.

