

**"КИРОВСКОЕ-2"**

Договор № 55781

Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,

тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com

**ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Абонент по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено: ВСЕГО: за месяц

Тепловой энергии: 428,93 Гкал

за АВГУСТ (ГВС) 2022 г.

Теплоносителя: 7 484,08 тн

		Предыдущее на "25"июля 2022г.	Текущее на "24" августа 2022 г.	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	6	7
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	1 664,49	1 751,75	87,26	501,43
	Н-143 (№3467)	7 945,16	8 359,33	414,17	
Разница показаний M1-M2=dM, т	М-25			1 533,40	8 677,08
	Н-143			7 143,68	

Тепловые потери на вводе: Гкал

Распределение расходов ГВС и Гкал между

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал.	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье.	403,20	7 035,04
2-я точка	Аренда (офисы)	25,74	449,04
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	72,50	1 193,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"		
Итого за отчетный период:		501,43	8 677,08

«Абонент»:

ТСЖ "Кировское-2"

МП

Подпись

/ Г.В.Андрющенко

«Абонент»:

ТСЖ "Жигули"

МП

Подпись

/ В.А.Малькова

гели ООО "Агроторг":

МП

Подпись

Замечания лица, принимающего отчет

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 2
за 25/07/2022г. - 24/08/2022г.

Абонент: 190000003467

Договор: 55781

Адрес: ул. Нагорная, 143

Тип расходомера:

Тепловычислитель: ВКГ5 N 253

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под= т.сут M обр= т.сут

G под max= G под min=

T хв= гр.С

G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/07			242.881						13.9187		13.9187	
26/07			239.051						13.6000		13.6000	
27/07			241.261						13.7268		13.7268	
28/07			232.991						13.4605		13.4605	
29/07			228.541						13.1655		13.1655	
30/07			210.981						12.2739		12.2739	
31/07			215.591						12.6547		12.6547	
01/08			239.421						13.8643		13.8643	
02/08			232.071						13.5282		13.5282	
03/08			233.691						13.5238		13.5238	
04/08			231.251						13.4861		13.4861	
05/08			227.301						13.2572		13.2572	
06/08			209.231						12.1217		12.1217	
07/08			215.782						12.4772		12.4772	
08/08			240.642						14.0179		14.0179	
09/08			228.781						13.3160		13.3160	
10/08			232.471						13.5449		13.5449	
11/08			231.102						13.3155		13.3155	
12/08			231.801						12.9633		12.9633	
13/08			211.341						12.2183		12.2183	
14/08			202.331						11.7370		11.7370	
15/08			234.992						13.5911		13.5911	
16/08			233.131						13.4719		13.4719	
17/08			230.361						13.4899		13.4899	
18/08			241.982						14.1254		14.1254	
19/08			241.681						13.9132		13.9132	
20/08			221.481						12.9321		12.9321	
21/08			228.952						13.4394		13.4394	
22/08			257.522						15.0576		15.0576	
23/08			238.641						14.0801		14.0801	
24/08			236.421						13.8997		13.8997	
Итого:			7143.68						414.172		414.172	
Средн:			230.441						13.3604		13.3604	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/07/2022г. 23:00 7945.157846 7945.157846

24/08/2022г. 23:00 8359.329753 8359.329753

Период нормальной работы 744 ч

Период откл. питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств. счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 34298.48 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации


 АНДРУЩЕНКО Г.В.


Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 2

за 25/07/2022г.-24/08/2022г.

Абонент: 000000001707

Договор N 55781

Адрес: ул. Мичковская, 25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель: ВКТ5 N 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под=_____ т.сут M обр=_____ т.сут

G под max=_____ G под min=_____

T хв=_____ гр.С

G обр max=_____ G обр min=_____

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
25/07			54.400						3.0583		3.0583	
26/07			53.100						2.9649		2.9649	
27/07			53.600						3.0163		3.0163	
28/07			51.400						2.9306		2.9306	
29/07			47.100						2.6310		2.6310	
30/07			43.300						2.4756		2.4756	
31/07			47.100						2.7092		2.7092	
01/08			50.000						2.8476		2.8476	
02/08			49.300						2.8070		2.8070	
03/08			49.800						2.8470		2.8470	
04/08			49.300						2.8027		2.8027	
05/08			46.900						2.6828		2.6828	
06/08			43.700						2.4852		2.4852	
07/08			49.400						2.8125		2.8125	
08/08			49.400						2.8159		2.8159	
09/08			51.100						2.9316		2.9316	
10/08			50.100						2.8621		2.8621	
11/08			49.800						2.7530		2.7530	
12/08			45.900						2.5869		2.5869	
13/08			43.900						2.4781		2.4781	
14/08			49.400						2.8235		2.8235	
15/08			51.800						2.9368		2.9368	
16/08			50.300						2.8602		2.8602	
17/08			53.000						3.0507		3.0507	
18/08			53.100						3.0196		3.0196	
19/08			49.700						2.8341		2.8341	
20/08			44.200						2.5283		2.5283	
21/08			51.600						2.9626		2.9626	
22/08			51.100						2.9414		2.9414	
23/08			52.300						3.0228		3.0228	
24/08			48.300						2.7886		2.7886	
Итого:			1533.40						87.2667		87.2667	
Средн:			49.465						2.8151		2.8151	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

24/07/2022г. 123:00 1664.486827 1664.486827

24/08/2022г. 123:00 1751.753563 1751.753563

Период нормальной работы 744 ч

Период откл. питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств. счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 34817.69 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

АНДРЕЮЩЕНКО

