

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 24/10/2021г.-24/11/2021г.

Абонент: 000000001707
Адрес: **Минская, 25**
Тепловычислитель: ВКТ5 М 7

Договор N **55781**
Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M под= _____ т.сут M обр= _____ т.сут
T хв= _____ гр.С

Пределы измерений:
G под max= _____ G под min= _____
G обр max= _____ G обр min= _____

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
24/10	357.762	357.762	0.000	69.00	42.90	26.10			9.3576	9.3576	0.0000	
25/10	438.292	438.292	0.000	68.80	43.24	25.56			11.1808	11.1808	0.0000	
26/10	491.057	491.057	0.000	68.42	43.98	24.44			12.0169	12.0169	0.0000	
27/10	429.447	429.447	0.000	68.94	43.44	25.50			10.9506	10.9506	0.0000	
28/10	423.886	423.886	0.000	68.42	42.96	25.46			10.8026	10.8026	0.0000	
29/10	428.982	428.982	0.000	69.64	42.94	26.70			11.4719	11.4719	0.0000	
30/10	434.402	434.402	0.000	67.56	43.34	24.22			10.3779	10.3779	0.0000	
31/10	395.367	395.367	0.000	68.24	43.36	24.88			9.8219	9.8219	0.0000	
01/11	394.667	394.667	0.000	68.66	42.96	25.70			10.1561	10.1561	0.0000	
02/11	398.672	398.672	0.000	68.96	43.04	25.92			10.3455	10.3455	0.0000	
03/11	492.947	492.947	0.000	68.28	44.28	24.00			11.7903	11.7903	0.0000	
04/11	519.872	519.872	0.000	68.52	44.36	24.16			12.5639	12.5639	0.0000	
05/11	506.797	506.797	0.000	68.18	43.84	24.34			12.3401	12.3401	0.0000	
06/11	493.877	493.877	0.000	68.26	43.70	24.56			12.1015	12.1015	0.0000	
07/11	482.472	482.472	0.000	68.34	43.30	25.04			12.0900	12.0900	0.0000	
08/11	503.977	503.977	0.000	68.26	43.78	24.48			12.2830	12.2830	0.0000	
09/11	407.642	407.642	0.000	68.56	43.08	25.48			10.2929	10.2929	0.0000	
10/11	663.906	663.906	0.000	68.06	45.62	22.44			14.7998	14.7998	0.0000	
11/11	591.168	591.168	0.000	71.46	45.98	25.48			15.0194	15.0194	0.0000	
12/11	564.908	564.908	0.000	69.04	44.66	24.38			13.7304	13.7304	0.0000	
13/11	598.828	598.828	0.000	68.04	44.94	23.10			13.7498	13.7498	0.0000	
14/11	590.867	590.407	0.460	69.84	44.94	24.90			14.7486	14.7314	0.0172	
15/11	679.621	679.621	0.000	74.14	48.30	25.84			17.4825	17.4825	0.0000	
16/11	561.423	558.593	2.830	78.06	48.28	29.78			16.7707	16.6656	0.1051	
17/11	513.002	512.152	0.850	73.52	45.26	28.26			14.4522	14.4216	0.0305	
18/11	557.573	557.573	0.000	70.02	44.38	25.64			14.2631	14.2631	0.0000	
19/11	672.903	672.903	0.000	68.74	45.76	22.98			15.4716	15.4716	0.0000	
20/11	608.309	608.309	0.000	68.30	44.92	23.38			14.2302	14.2302	0.0000	
21/11	561.608	560.508	1.100	69.16	44.22	24.94			14.0524	14.0140	0.0385	
22/11	524.137	518.537	5.600	70.92	44.12	26.80			14.1598	13.9667	0.1930	
23/11	553.483	540.643	12.840	78.36	47.42	30.94			17.6916	17.1970	0.4946	
24/11	603.293	588.793	14.500	84.18	51.40	32.78			20.3986	19.7849	0.6138	
Итого	16445.1	16407.0	38.180						420.964	419.472	1.4926	
Средн	513.911	512.718	1.193	70.22	44.65	25.57			13.1551	13.1085	0.0466	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал		

23/10/2021г. 23:00 - - 16272.95931;14461.40246;1811.556849;464285.3452;413709.1470;
24/11/2021г. 23:00 16693.92370;14880.87420;1813.049497;480730.4913;430116.1129;

Период нормальной работы 768 ч
Период отст. питания без подстановок 0.00 ч
Период отст. учета тепловой энергии 0.00 ч
Средняя темп. хол. воды 8.70 град С
Время работы прибора после сброса 28264.83 ч
Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 3
за 24/10/2021г.-24/11/2021г.

Абонент: 190000003467

ДоговорN 55781

Адрес: **Нагорная, 143**

Тип расходомера:

Теплосчислитель: ВКТС N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M подл= т.сут M обр= т.сут

Q под max= G под min=

T хвостин= гр.С подл M обр= гр.С

Q обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Qгвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
24/10/1031.58	760.986	270.597	69.30	39.74	29.56	10.238	3.5384	38.7197	30.7371	7.9826		
25/10/1310.74	1067.58	243.156	69.16	41.36	27.80	10.085	3.6608	44.0832	36.1007	7.9825	*	
26/10/1616.32	1402.15	214.175	68.38	43.26	25.12	9.9321	3.6812	48.1486	40.5631	7.5856	*	
27/10/1453.47	1209.35	244.115	69.24	42.40	26.84	10.595	3.1509	47.3607	39.0081	8.3526	*	
28/10/1346.77	1088.91	257.860	68.52	41.24	27.28	10.095	3.5792	45.2298	36.8782	8.3516		
29/10/1362.63	1098.85	263.780	69.80	41.66	28.14	10.003	3.6098	47.2394	38.5702	8.6692		
30/10/1427.12	1177.21	249.908	67.76	41.54	26.22	9.9525	3.6608	45.7092	37.4829	8.2263	*	
31/10/1078.02	796.638	281.386	68.66	38.46	30.20	10.095	3.5282	40.8857	32.7348	8.1508		
01/11/1089.32	808.757	280.559	68.70	37.30	31.40	10.075	3.6098	42.1957	34.2304	7.9653		
02/11/1098.50	833.595	264.906	69.14	37.76	31.38	10.065	3.6302	42.2779	34.6459	7.6320		
03/11/1899.52	1777.55	121.969	68.64	43.60	25.04	9.7893	3.8953	48.0106	44.1794	3.8312	*	
04/11/2784.37	2814.53	-30.158	68.60	48.44	20.16	9.5344	4.0483	56.4759	56.4759	0.0000	*	
05/11/2611.37	2638.44	-27.062	68.52	48.18	20.34	9.6160	3.9871	53.3695	53.3695	0.0000	*	
06/11/2653.64	2683.65	-30.011	68.40	48.52	19.88	9.6160	3.9769	53.1156	53.1156	0.0000	*	
07/11/2470.79	2495.77	-24.974	68.68	48.24	20.44	9.7077	3.9055	50.8515	50.8515	0.0000	*	
08/11/2559.98	2578.96	-18.981	68.50	48.72	19.78	9.6567	3.9871	50.9933	50.9933	0.0000	*	
09/11/2196.79	2214.13	-17.331	69.04	49.44	19.60	9.8505	3.8443	43.0806	43.0806	0.0000	*	
10/11/2662.83	2681.60	-18.773	68.04	48.44	19.60	9.5548	4.0891	52.6925	52.6925	0.0000	*	
11/11/2550.92	2568.26	-17.343	71.56	47.60	23.96	9.5038	3.9565	61.3022	61.3022	0.0000	*	
12/11/2563.21	2585.65	-22.445	69.52	47.40	22.12	9.5344	4.0891	56.6363	56.6363	0.0000	*	
13/11/2611.40	2634.97	-23.570	68.38	47.38	21.00	9.4630	4.2216	55.1396	55.1396	0.0000	*	
14/11/2558.22	2583.63	-25.405	69.22	47.32	21.90	9.4732	4.2216	56.2442	56.2442	0.0000	*	
15/11/2487.10	2499.64	-12.541	74.00	47.48	26.52	9.4630	4.2012	66.0029	66.0029	0.0000	*	
16/11/2337.90	2355.96	-18.062	77.64	47.96	29.68	9.4834	4.2012	69.5616	69.5616	0.0000	*	
17/11/2174.99	2185.90	-10.917	75.38	47.20	28.18	9.5956	3.9055	60.5516	60.5516	0.0000	*	
18/11/2543.68	2561.20	-17.516	70.56	47.86	22.70	9.5242	3.8036	58.1518	58.1518	0.0000	*	
19/11/2887.01	2908.90	-21.890	68.94	47.84	21.10	9.3916	4.1401	61.1682	61.1682	0.0000	*	
20/11/2693.89	2714.17	-20.283	68.54	47.22	21.32	9.4222	4.3950	57.7993	57.7993	0.0000	*	
21/11/2523.42	2543.32	-19.896	69.60	46.90	22.70	9.4222	4.3440	57.6811	57.6811	0.0000	*	
22/11/2545.27	2569.95	-24.674	70.12	47.74	22.38	9.4018	4.2624	57.1569	56.8501	0.3067	*	
23/11/2117.17	2127.15	-9.977	77.42	46.84	30.58	9.4936	4.0789	64.9517	64.9517	0.0000	*	
24/11/2089.31	2128.29	-38.985	84.26	48.42	35.84	9.5446	4.0891	75.0608	75.0608	0.0000	*	
Итого:	67337.2	65095.6	2241.61						1707.85	1622.81	85.0364	

Средн: 2104.29; 2034.24; 70.050; 70.38; 45.42; 24.96; 9.7243; 3.9154; 53.3702; 50.7128; 2.6574

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Qгвс		
		Гкал	Гкал	Гкал	т	т

23/10/2021г. 123:00 :1499.121987; 1129.364977; 369.7569898; 1502586.780; 1308206.226;

24/11/2021г. 123:00 :3206.969673; 2752.176246; 454.7934273; 1569924.014; 1373301.844;

Период нормальной работы 768 ч

Период откл.питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол.воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 27744.73 ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

