

Информация (сведения)
о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета
холодного (ХВС) водоснабжения

абонентский номера __1203

Расчетный месяц: АВГУСТ 2022 г.
За период: с 22.июл 2021 г по 22.авг 2022 г.
Наименование управляющей (обслуживающей) организации ТСЖ «Кировское-2»

Место установки приборов учета, адрес дома	№ счетчика	Текущие показания	Конечные показания	Количество, куб.м
ул.Минская, 25, ВУ1	30400529	28 272	27 547	725
ул.Минская, 25, ВУ2	47966852	12 951	11 990	961
ул.Минская, 25, ВУ3	529302769	24 039	23 545	494
Нагорная, 143, ВУ1	186101303	114 488	112 913	1 575
Нагорная, 143, ВУ2	186101307	80 754	80 115	639
Кромская, 4, ВУ1	417103458	43 906	43 194	712
Кромская, 4, ВУ2	18354794	85 010	83 729	1 281
Кромская, 4, ВУ3	18354916	56 520	55 654	866
Ставропольская, 202, ВУ1	388400995	43 920	43 051	869
Ставропольская, 202, ВУ2	388401009	67 580	65 507	2 073
Ставропольская, 204, ВУ1	30501391	37 180	35 758	1 422
Ставропольская, 204, ВУ2	30501424	21 770	21 305	465
				12 082,0

Председатель правления
ТСЖ «Кировское-2»
тел.: 8(846)269-13-14



(Handwritten signature)

Андрющенко Г.В.

После аварии на трассе и ремонта в районе дома №143 по ул.Нагорная, задвижка **ВК-2 Ф300** на трассе ул.Нагорная/ ул.Кромская **НЕ ОТКРЫТА или открыта не достаточно** для нашего потребления, дом Кромская, 4 получает воду и через дома Нагорная, 143, Ставропольская, 202 и 204 от задвижек со стороны дома Минская, 25.

Счетчики крутятся в обратную сторону на домах Нагорная, 143, Ставропольская, 202 и 204 . Могут появиться минусы.
Задвижка **ВК-2 Ф300** на трассе ул.Нагорная **НЕ ИСПРАВНА.**



(Handwritten signature)

Андрющенко Г.В.