

Информация (сведения) абонентский номера __1203
о показаниях коллективных (общедомовых) приборов
учета холодного (ХВС) водоснабжения

Расчетный месяц: АВГУСТ 2021 г.

За период: с 21.июл 2021 г. 23.авг 2021 г.

Наименование управляющей (обслуживающей) органи: ТСЖ «Кировское-2»

Место установки приборов учета, адрес дома	№ счетчика	Текущие показания	Конечные показания	Количество, куб.м	В отчет	
ул.Минская, 25, ВУ1	30400529	15 107	14 285	822	15 107	822
ул.Минская, 25, ВУ2	35655512	44 261	43 050	1 211	44 261	1 211
ул.Минская, 25, ВУ3	529302769	14 133	13 375	758	14 133	758
Нагорная, 143, ВУ1	186101303	94 660	92 390	2 270	94 660	2 270
Нагорная, 143, ВУ2	186101307	63 221	62 777	444	63 221	444
Кромская, 4, ВУ1	417103458	31 367	30 498	869	31 367	869
Кромская, 4, ВУ2	18354794	61 872	60 156	1 716	61 872	1 716
Кромская, 4, ВУ3	18354916	40 350	39 225	1 125	40 350	1 125
Ставропольская, 202, ВУ1	388400995	24 550	24 649	-99	24 649	0
Ставропольская, 202, ВУ2	388401009	36 958	32 902	4 056	36 859	3 957
Ставропольская, 204, ВУ1	30501391	15 708	13 815	1 893	15 708	1 893
Ставропольская, 204, ВУ2	30501424	10 085	9 469	616	10 085	616
				15 681,0		15 681,0

Председатель правления
ТСЖ «Кировское-2»:  Андрющенко Г.В.
тел.: 8(846)269-13-14

Отрицательные цифры - показатель того, что задвижка **ВК-2 Ф300** на трассе ул.Нагорная/ ул.Кромская **ПОПРЕЖНЕМУ НЕ ОТКРЫТА или открыта не достаточно** для нашего потребления, дом Кромская, 4 получает воду и через дома Нагорная, 143, Ставропольская, 202 и 204 от задвижек со стороны дома Минская, 25.

Минусы должны присутствовать, так как ровно на этот объем другой счетчик на доме зафиксировал больше кубов. Объемы "с минусом" ушли для дома Кромская, 4 и там тоже учтены как потребленные.

Минусы убираем в показания парных счетчиков на домах, уменьшая их на величину "минуса", а при нормальном движении воды в следующем месяце используем "минусы" пока не перейдут счетчики нулевые отметки.

Задвижка **ВК-2 Ф300** на трассе ул.Нагорная **НЕ ИСПРАВНА.**


Андрющенко Г.В.