

**"КИРОВСКОЕ-2"**

Договор № 55781

Адрес: 443035, г.Самара, ул.Минская, 25,
тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com**ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Абонент по адресам: ул.Минская, 25 (М-25), ул.Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 1 800,15 Гкал за МАРТ (ОТОПЛЕНИЕ) 2023 г.
Теплоносителя: 1 194,70 тн

| | | Начальные на "25"февраля 2023 г. | Текущее на "24" марта 2023 г. | гр.4-гр.3 | Всего |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Тепловая энергия, Гкал. | М-25 (№17070) | 2 605,27 | 3 009,92 | 404,65 | 2 061,02 |
| | Н-143 (№3467) | 10 281,97 | 11 938,34 | 1 656,37 | |
| Показатели счетчика теплоносителя в подающем | М-25 | 75 937,08 | 95 573,46 | 19 636,38 | |
| | Н-143 | 2 244 743,92 | 2 315 570,93 | 70 827,01 | |
| Показатели счетчика теплоносителя в обратном | М-25 | 70 009,02 | 89 639,70 | 19 630,68 | |
| | Н-143 | 1 995 601,29 | 2 066 025,70 | 70 424,41 | |
| Разница показаний М1-М2=dM, т | М-25 | 5 928,06 | 5 933,76 | 5,70 | 408,30 |
| | Н-143 | 249 142,63 | 249 545,23 | 402,60 | |

Распределение расходов ГВС и Гкал между потребителями:

| Количество точек | Наименование организации | Тепловая энергия, Гкал. | Масса теплоносителя, т |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1-я точка | ТСЖ "Кировское-2". Жил | 1 692,14 | -1 123,02 |
| 2-я точка | Аренда (офисы) | 108,01 | -71,68 |
| 3-я точка | ТСЖ "Жигули" | 250,933 | 1 603,00 |
| 4-я точка (ТСЖ) | ООО "Агроторг" | 9,94 | |
| Итого за отчетный период: | | 2 061,02 | 408,30 |

«Абонент»: _____ / Г.В.Андрющенко
ТСЖ "Кировское-2" МП Подпись«Абонент»: _____ / В.А.Малькова
"Жигули" МП Подписьель ООО "Агроторг": _____ / _____
МП Подпись

Замечания лица, принимающего отчет _____

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 25/02/2023г.-24/03/2023г.

Абонент: 000000001707

Договор: _____

Адрес: **Миная, 25**

Тип подключения: _____

Тепловычислитель: ВКТС N 7

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M под: _____ т,сут M обр: _____ т,сут

B под max: _____ B под min: _____

T хв: _____ гр,С

B обр max: _____ B обр min: _____

| Дата | Масса | | | Температура | | | Давление | | | Тепловая энергия | | | НС |
|------------|---------|---------|-------|-------------|-------|-------|----------|------|--------|------------------|---------|--|----|
| | Mпод | Mобр | dM | Tпод | Tобр | dT | Pпод | Pобр | Qсн | Qтепл | Qхв | | |
| | т | т | т | гр,С | гр,С | гр,С | МПа | МПа | Гкал | Гкал | Гкал | | |
| 25/02/2023 | 241.747 | 5.700 | 5.700 | 54.48 | 19.02 | 32.04 | — | — | 10.138 | 13.902 | 10.2359 | | |
| 26/02/2023 | 843.795 | 0.000 | 0.000 | 50.66 | 19.02 | 19.02 | — | — | 15.728 | 15.728 | 0.0000 | | |
| 27/02/2023 | 646.333 | 0.000 | 0.000 | 48.92 | 21.44 | 21.44 | — | — | 13.764 | 13.764 | 0.0000 | | |
| 28/02/2023 | 674.332 | 0.000 | 0.000 | 48.54 | 23.18 | 23.18 | — | — | 15.576 | 15.576 | 0.0000 | | |
| 01/03/2023 | 627.018 | 0.000 | 0.000 | 48.36 | 26.46 | 26.46 | — | — | 16.513 | 16.513 | 0.0000 | | |
| 02/03/2023 | 648.832 | 0.000 | 0.000 | 49.24 | 27.88 | 27.88 | — | — | 17.854 | 17.854 | 0.0000 | | |
| 03/03/2023 | 602.008 | 0.000 | 0.000 | 48.30 | 27.48 | 27.48 | — | — | 16.495 | 16.495 | 0.0000 | | |
| 04/03/2023 | 739.470 | 0.000 | 0.000 | 49.50 | 20.94 | 20.94 | — | — | 15.221 | 15.221 | 0.0000 | | |
| 05/03/2023 | 802.006 | 0.000 | 0.000 | 49.96 | 20.10 | 20.10 | — | — | 15.736 | 15.736 | 0.0000 | | |
| 06/03/2023 | 655.862 | 0.000 | 0.000 | 48.40 | 23.36 | 23.36 | — | — | 15.203 | 15.203 | 0.0000 | | |
| 07/03/2023 | 652.227 | 0.000 | 0.000 | 48.40 | 25.08 | 25.08 | — | — | 16.243 | 16.243 | 0.0000 | | |
| 08/03/2023 | 803.149 | 0.000 | 0.000 | 50.68 | 20.04 | 20.04 | — | — | 15.951 | 15.951 | 0.0000 | | |
| 09/03/2023 | 628.573 | 0.000 | 0.000 | 48.60 | 21.94 | 21.94 | — | — | 13.672 | 13.672 | 0.0000 | | |
| 10/03/2023 | 624.787 | 0.000 | 0.000 | 49.18 | 21.06 | 21.06 | — | — | 12.954 | 12.954 | 0.0000 | | |
| 11/03/2023 | 845.605 | 0.000 | 0.000 | 50.64 | 18.36 | 18.36 | — | — | 15.313 | 15.313 | 0.0000 | | |
| 12/03/2023 | 785.656 | 0.000 | 0.000 | 50.44 | 19.44 | 19.44 | — | — | 14.896 | 14.896 | 0.0000 | | |
| 13/03/2023 | 801.055 | 0.000 | 0.000 | 51.62 | 17.42 | 17.42 | — | — | 13.858 | 13.858 | 0.0000 | | |
| 14/03/2023 | 795.386 | 0.000 | 0.000 | 50.56 | 18.66 | 18.66 | — | — | 14.642 | 14.642 | 0.0000 | | |
| 15/03/2023 | 700.617 | 0.000 | 0.000 | 50.42 | 19.52 | 19.52 | — | — | 13.638 | 13.638 | 0.0000 | | |
| 16/03/2023 | 688.147 | 0.000 | 0.000 | 50.36 | 19.04 | 19.04 | — | — | 12.537 | 12.537 | 0.0000 | | |
| 17/03/2023 | 599.817 | 0.000 | 0.000 | 49.90 | 20.00 | 20.00 | — | — | 11.820 | 11.820 | 0.0000 | | |
| 18/03/2023 | 727.714 | 0.000 | 0.000 | 50.32 | 19.12 | 19.12 | — | — | 13.726 | 13.726 | 0.0000 | | |
| 19/03/2023 | 786.230 | 0.000 | 0.000 | 50.62 | 18.96 | 18.96 | — | — | 14.587 | 14.587 | 0.0000 | | |
| 20/03/2023 | 775.880 | 0.000 | 0.000 | 50.66 | 18.70 | 18.70 | — | — | 14.223 | 14.223 | 0.0000 | | |
| 21/03/2023 | 680.061 | 0.000 | 0.000 | 50.78 | 18.66 | 18.66 | — | — | 12.374 | 12.374 | 0.0000 | | |
| 22/03/2023 | 646.267 | 0.000 | 0.000 | 51.08 | 18.18 | 18.18 | — | — | 11.291 | 11.291 | 0.0000 | | |
| 23/03/2023 | 626.751 | 0.000 | 0.000 | 51.10 | 18.46 | 18.46 | — | — | 11.340 | 11.340 | 0.0000 | | |
| 24/03/2023 | 657.756 | 0.000 | 0.000 | 50.78 | 17.26 | 17.26 | — | — | 11.142 | 11.142 | 0.0000 | | |
| Итого: | 19636.4 | 19630.7 | 5.700 | | | | | | 408.44 | 408.44 | 10.2359 | | |
| Средн: | 701.299 | 701.096 | 0.204 | 49.93 | 21.13 | 21.13 | | | 14.451 | 14.443 | 0.0084 | | |

| Дата | Время | Тепловая энергия | | | Mпод | Mобр |
|------|-------|------------------|-------|------|------|------|
| | | Qсн | Qтепл | Qхв | | |
| | | Гкал | Гкал | Гкал | | |

24/02/2023г. 123:00 :2605.272721;2420.320426;184.9522952;75937.07697;70009.02423;

24/03/2023г. 123:00 :3009.916887;2824.728696;185.1881911;95573.45647;89639.70363;

Период нормальной работы 672 ч

Период откл.питания без подстановок 0.00 ч

Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хл.воды 8.70 град С

Время работы прибора после сброса 4871.43

Представитель абонента

Представитель

(Подпись)



АНДРЕЮШЕНКО Г. В.

Адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Кирова, д. 2

Экземпляр № 55781

Наименование: **Нагорная, 143**

Тепловычислитель: ВКГ5 М 255

Договорные расходы:

М под= _____ т.сут М обо= _____ т.сут

Г хв= _____ гр.С

Пределы измерений:

В под макс= _____ В под мин= _____

В обо макс= _____ В обо мин= _____

| Дата | Масса | | | Температура | | | Давление | | Тепловая энергия (МД) | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|----------|--------|-----------------------|---------|--------|
| | Ивод | Робо | Обо | Твод | Тобо | дТ | Ивод | Робо | Обо | Отопл | В гес |
| гг.мм.чч | т | т | т | гр.С | гр.С | гр.С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | Гкал |
| 26/02/2023г. 12:00 | 2789.29 | 1923.94 | 10.2 | 170.58 | 147.76 | 22.82 | 10.007 | 10.141 | 10.007 | 64.0810 | 0.1124 |
| 27/02/2023г. 00:00 | 2509.11 | 11.28 | 171.72 | 148.18 | 23.54 | 10.007 | 10.087 | 10.007 | 61.7530 | 0.4000 | |
| 01/03/2023г. 00:00 | 2558.64 | 15.919 | 174.56 | 148.06 | 26.50 | 10.007 | 10.160 | 10.007 | 62.3770 | 0.3000 | |
| 02/03/2023г. 00:00 | 2552.89 | 17.705 | 176.92 | 148.00 | 18.92 | 10.962 | 10.114 | 10.050 | 62.3370 | 0.3710 | |
| 03/03/2023г. 00:00 | 2381.93 | 21.646 | 176.98 | 148.24 | 18.74 | 10.024 | 10.068 | 10.238 | 62.4003 | 0.8379 | |
| 04/03/2023г. 00:00 | 2581.01 | 10.371 | 171.10 | 152.48 | 23.62 | 10.065 | 10.114 | 10.007 | 62.8871 | 0.4952 | |
| 05/03/2023г. 00:00 | 2581.01 | 10.371 | 171.10 | 152.48 | 23.62 | 10.065 | 10.114 | 10.007 | 61.8606 | 0.1307 | |
| 06/03/2023г. 00:00 | 2612.07 | 12.549 | 171.78 | 148.02 | 23.76 | 10.993 | 10.140 | 10.163 | 62.2578 | 0.4403 | |
| 07/03/2023г. 00:00 | 2581.01 | 10.371 | 171.10 | 152.48 | 23.62 | 10.065 | 10.114 | 10.007 | 62.3370 | 0.5570 | |
| 08/03/2023г. 00:00 | 2581.01 | 10.371 | 171.10 | 152.48 | 23.62 | 10.065 | 10.114 | 10.007 | 64.7753 | 0.4080 | |
| 09/03/2023г. 00:00 | 2469.82 | 17.344 | 170.98 | 148.50 | 22.48 | 10.095 | 10.058 | 10.888 | 62.6085 | 0.2799 | |
| 10/03/2023г. 00:00 | 2378.81 | 14.383 | 170.66 | 148.20 | 22.46 | 10.167 | 10.093 | 10.752 | 64.2175 | 0.5348 | |
| 11/03/2023г. 00:00 | 2703.68 | 13.259 | 169.08 | 147.76 | 21.32 | 10.065 | 10.170 | 10.586 | 62.1800 | 0.3000 | |
| 12/03/2023г. 00:00 | 2657.01 | 13.682 | 170.46 | 147.98 | 22.48 | 10.034 | 10.129 | 10.609 | 60.4196 | 0.5335 | |
| 13/03/2023г. 00:00 | 2581.01 | 10.371 | 171.10 | 152.48 | 23.62 | 10.126 | 10.058 | 10.097 | 62.4571 | 0.6406 | |
| 14/03/2023г. 00:00 | 2721.58 | 15.547 | 169.30 | 148.20 | 21.10 | 10.272 | 10.231 | 10.580 | 62.8826 | 0.1997 | |
| 15/03/2023г. 00:00 | 2581.01 | 10.371 | 171.10 | 152.48 | 23.62 | 10.065 | 10.114 | 10.007 | 62.3370 | 0.3000 | |
| 16/03/2023г. 00:00 | 2478.17 | 10.469 | 169.56 | 148.50 | 21.06 | 10.432 | 10.160 | 10.300 | 62.3370 | 0.2799 | |
| 17/03/2023г. 00:00 | 2263.68 | 22.672 | 170.18 | 148.90 | 21.28 | 10.513 | 10.068 | 10.122 | 64.2498 | 0.8379 | |
| 18/03/2023г. 00:00 | 2454.64 | 22.702 | 169.60 | 148.16 | 21.44 | 10.462 | 10.117 | 10.585 | 63.7193 | 0.1000 | |
| 19/03/2023г. 00:00 | 2641.00 | 15.344 | 169.98 | 148.08 | 21.90 | 10.371 | 10.114 | 10.007 | 62.3370 | 0.3000 | |
| 20/03/2023г. 00:00 | 2655.01 | 12.940 | 169.60 | 148.00 | 21.60 | 10.382 | 10.101 | 10.007 | 62.3370 | 0.3000 | |
| 21/03/2023г. 00:00 | 2472.37 | 15.764 | 169.00 | 148.00 | 21.00 | 10.007 | 10.007 | 10.007 | 62.3370 | 0.3000 | |
| 22/03/2023г. 00:00 | 2237.42 | 18.819 | 169.56 | 149.46 | 20.10 | 10.585 | 10.058 | 10.465 | 62.5176 | 0.4000 | |
| 23/03/2023г. 00:00 | 2251.12 | 21.819 | 169.64 | 149.72 | 19.92 | 10.625 | 10.048 | 10.431 | 64.5755 | 0.8560 | |
| 24/03/2023г. 00:00 | 2260.77 | 21.367 | 169.34 | 149.62 | 19.72 | 10.585 | 10.027 | 10.465 | 63.3051 | 0.8263 | |
| Итого: | 706 | 24.4 | 402.603 | | | | | | 1084.37 | 10.115 | |

Средняя температура теплоносителя в период нормального функционирования теплового пункта: 148,61 град.С

| Дата | Время | Тепловая энергия | | | Ивод | Робо |
|------|-------|------------------|-------|-------|------|------|
| | | Обо | Отопл | В гес | | |
| | | Гкал | Гкал | Гкал | т | т |

24/02/2023г. 12:00 | 10281.96793 | 9585.643277 | 696.3246579 | 2244743.923 | 1995601.290 |

24/03/2023г. 12:00 | 11938.34127 | 11226.73104 | 711.6102246 | 2315570.974 | 2066025.699 |

Период нормальной работы: 672 ч

Период откл. питания без подстановок: 0,00 ч

Период отсутствия учета тепловой энергии: 0,00 ч

Средняя темп. холь. воды: 8,70 град.С

Время работы прибора после сброса: 39433,55 ч

Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабж. организации: _____



АНДРЕЮЩЕНКО Г. В.