

Информация (сведения) абонентский номера __1203
о показаниях коллективных (общедомовых) приборов
учета холодного (ХВС) водоснабжения

Расчетный месяц: ИЮНЬ 2021 г.

За период: с 21.май 2021 г 22.июн 2021 г.

Наименование управляющей (обслуживающей) органи: ТСЖ «Кировское-2»

Место установки приборов учета, адрес дома	№ счетчика	Текущие показания	Конечные показания	Количество, куб.м	В отчет	
ул.Минская, 25, ВУ1	30400529	13 582	12 815	767	13 582	767
ул.Минская, 25, ВУ2	35655512	42 065	41 043	1 022	42 065	1 022
ул.Минская, 25, ВУ3	529302769	12 780	12 171	609	12 780	609
Нагорная, 143, ВУ1	186101303	91 103	88 243	2 860	90 386	2 143
Нагорная, 143, ВУ2	186101307	62 060	62 777	-717	62 777	0
Кромская, 4, ВУ1	417103458	29 811	29 030	781	29 811	781
Кромская, 4, ВУ2	18354794	58 802	57 372	1 430	58 802	1 430
Кромская, 4, ВУ3	18354916	38 364	37 395	969	38 364	969
Ставропольская, 202, ВУ1	388400995	23 420	24 649	-1 229	24 649	0
Ставропольская, 202, ВУ2	388401009	31 074	26 398	4 676	29 845	3 447
Ставропольская, 204, ВУ1	30501391	12 219	9 878	2 341	12 016	2 138
Ставропольская, 204, ВУ2	30501424	9 080	9 283	-203	9 283	0
				13 306,0		13 306,0

Председатель правления
ТСЖ «Кировское-2» :  Андрющенко Г.В.
тел.: 8(846)269-13-14

Отрицательные цифры - показатель того, что задвижка **ВК-2 Ф300** на трассе ул.Нагорная/ ул.Кромская **ПОПРЕЖНЕМУ НЕ ОТКРЫТА или открыта не достаточно** для нашего потребления, дом Кромская, 4 получает воду и через дома Нагорная, 143, Ставропольская, 202 и 204 от задвижек со стороны дома Минская, 25.

Минусы должны присутствовать, так как ровно на этот объем другой счетчик на доме зафиксировал больше кубов. Объемы "с минусом" ушли для дома Кромская, 4 и там тоже учтены как потребленные.

Минусы убираем в показания парных счетчиков на домах, уменьшая их на величину "минуса", а при нормальном движении воды в следующем месяце используем "минусы" пока не перейдут счетчики нулевые отметки.

О том, что задвижка **ВК-2 Ф300** на трассе ул.Нагорная **НЕ ИСПРАВНА**, мы опять написали в СКС.



 Андрющенко Г.В.