

**"КИРОВСКОЕ-2"**

Договор № 55781

Адрес: 443035, г. Самара, ул. Минская, 25,
тел/факс 269-13-14, kirovskoe-2@yandex.com**ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

Абонент _____ по адресам: ул. Минская, 25 (М-25), ул. Нагорная, 143.

За отчетный период потреблено:

Тепловой энергии: 2 949,11 Гкал за ФЕВРАЛЬ (ОТОПЛЕНИЕ) 2021 г.Теплоносителя: - 174,10 тн

		Начальные на "24" января 2021 г.	Текущее на "23" февраля	гр.4-гр.3	Всего
1	2	3	4	6	7
Тепловая энергия, Гкал.	М-25 (№17070)	13 820,50	14 550,00	729,50	3 375,40
	Н-143 (№3467)	8 030,10	10 676,00	2 645,90	
Показатели счетчика теплоносителя в подающем трубопроводе, (М1), т	М-25	381 826,10	407 051,00	25 224,90	
	Н-143	1 250 163,80	1 328 773,00	78 609,20	
Показатели счетчика теплоносителя в обратном трубопроводе, (М2), т	М-25	342 143,70	367 068,00	24 924,30	
	Н-143	1 104 533,10	1 183 183,00	78 649,90	
Разница показаний М1-М2=dM , т	М-25	39 682,40	39 983,00	300,60	259,90
	Н-143	145 630,70	145 590,00	-40,70	

Тепловые потери на вводе: _____ Гкал

Распределение

Количество точек	Наименование организации	Тепловая энергия, Гкал.	Масса теплоносителя, т
1-я точка	ТСЖ "Кировское-2". Жилье	2 772,17	-174,10
2-я точка	Аренда (офисы)	176,95	
3-я точка	ТСЖ "Жигули"	410,4	434,00
4-я точка (ТСЖ)	ООО "Агроторг"	15,88	
Итого за отчетный период:		3 375,40	259,90

«Абонент»: _____ / Г.В. Андрущенко
ТСЖ "Кировское-2" _____

МП _____ Подпись

«Абонент»: ТСЖ _____ / В.А. Малькова

"Жигули" _____ МП _____ Подпись

ООО "Агроторг": _____ / _____

МП _____ Подпись

Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 24/01/2021г. - 23/02/2021г.

Абонент: 000000001707
Адрес: Ул. Минская, 25
Тепловычислитель: ВКТ5 N 7
Договорные расходы:
M под=_____ т.сут M обр=_____ т.сут
T хв=_____ гр.С

Договор N 55781
Тип расходомер: _____
Пределы измерений:
G под max=_____ G под min=_____
G обр max=_____ G обр min=_____

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гес	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
24/01	797.986	778.447	19.539	84.84	57.74	27.10	—	—	24.353	23.237	1.116	
25/01	793.786	778.307	15.479	84.52	57.20	27.32	—	—	22.554	21.718	0.836	
26/01	790.681	788.601	12.080	82.14	56.24	25.90	—	—	20.602	20.497	0.104	
27/01	782.717	780.757	1.960	81.88	55.68	26.20	—	—	20.633	20.536	0.096	
28/01	785.316	785.316	0.000	81.62	55.54	26.08	—	—	20.503	20.503	0.000	
29/01	785.866	785.866	0.000	80.94	55.36	25.58	—	—	20.124	20.124	0.000	
30/01	792.256	792.256	0.000	79.78	54.70	25.08	—	—	19.907	19.907	0.000	
31/01	797.841	796.081	1.760	78.06	53.74	24.32	—	—	19.508	19.424	0.084	
01/02	827.440	827.440	0.000	77.70	54.94	22.76	—	—	18.862	18.862	0.000	
02/02	842.726	842.726	0.000	77.88	55.12	22.76	—	—	19.195	19.195	0.000	
03/02	836.386	836.386	0.000	77.46	54.46	23.00	—	—	19.252	19.252	0.000	
04/02	849.681	849.681	0.000	77.76	55.22	22.54	—	—	19.187	19.187	0.000	
05/02	855.976	855.976	0.000	78.98	56.26	22.72	—	—	19.458	19.458	0.000	
06/02	846.926	842.606	4.320	88.14	61.06	27.08	—	—	23.204	22.961	0.243	
07/02	840.766	828.636	12.130	91.98	62.22	29.76	—	—	25.759	25.043	0.716	
08/02	826.645	812.665	13.980	91.82	61.64	30.18	—	—	25.797	24.997	0.800	
09/02	828.700	814.520	14.180	91.66	61.06	30.60	—	—	26.229	25.420	0.809	
10/02	825.045	811.725	13.320	91.88	61.54	30.34	—	—	25.843	25.078	0.765	
11/02	833.311	819.120	14.190	91.72	61.28	30.44	—	—	26.229	25.409	0.820	
12/02	853.491	844.571	8.920	90.86	61.68	29.18	—	—	25.472	24.962	0.510	
13/02	852.066	845.576	6.490	88.34	60.84	27.50	—	—	23.827	23.462	0.365	
14/02	812.565	800.566	11.999	89.18	59.46	29.70	—	—	24.810	24.152	0.658	
15/02	802.785	787.836	14.949	91.64	60.92	30.72	—	—	25.566	24.712	0.854	
16/02	809.645	792.936	16.709	91.72	60.64	31.08	—	—	26.174	25.219	0.954	
17/02	801.005	782.857	18.149	92.20	60.48	31.72	—	—	26.499	25.459	1.039	
18/02	799.006	780.907	18.099	92.00	60.32	31.68	—	—	26.396	25.363	1.033	
19/02	804.805	786.606	18.199	92.24	60.72	31.52	—	—	26.473	25.427	1.046	
20/02	802.575	783.307	19.269	92.22	60.54	31.68	—	—	26.570	25.468	1.102	
21/02	796.761	779.242	17.519	91.82	59.94	31.88	—	—	26.431	25.442	0.989	
22/02	777.497	759.388	18.109	91.72	59.04	32.68	—	—	26.429	25.419	1.010	
23/02	772.267	753.239	19.029	92.64	58.34	34.30	—	—	27.621	26.572	1.049	
Итого	25224.5	24924.1	300.317	—	—	—	—	—	729.424	712.491	16.933	
Средн	813.692	804.004	9.688	86.75	58.51	28.24	—	—	23.529	22.983	0.546	

Дата	Время	Тепловая энергия			Mпод	Mобр
		Qсум	Qотоп	Q гес		
		Гкал	Гкал	Гкал		

23/01/2021г. (23:00) : 13820.4686; 12372.12 ; 1448.3468 ; 381826.0924 ; 342143.6907 ;
23/02/2021г. (23:00) : 14549.8925; 13084.6182 ; 1465.2737 ; 407050.5524 ; 367067.8337 ;

Период нормальной работы 744 ч

Период откл питания без подстановок 0.00

Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 3.00 град С

Время работы прибора после сброса 21694.00

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



АНДРОЩЕНКО Г. В.



о суточных параметрах теплоснабжения по вводу N 3
за 24/01/2021г.-23/02/2021г.

Абонент: 190000003467
Адрес: ул. Назарная, 143
Тепловычислитель: ВКТ5 N 255

Договор: 55481
Тип расходомера:

Договорные расходы:
M под= т.сут M обр= т.сут
T хв= гр.С

Пределы измерений:
G под max= G под min=
G обр max= G обр min=

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Мпод	Мобр	dM	Tпод	Tобо	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Qгвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
24/01	2094.40	2143.51	-49.109	87.74	52.18	35.56	10.014	3.6608	74.0908	74.0908	0.0000	*
25/01	2182.06	2207.44	-25.385	85.39	52.92	32.46	9.9525	3.6914	70.8290	70.8290	0.0000	*
26/01	2470.36	2470.36	0.000	82.26	52.14	30.12	9.8607	3.8749	74.2119	74.2119	0.0000	
27/01	2781.06	2781.06	0.000	82.24	53.18	29.06	9.7383	3.9055	81.2759	81.2759	0.0000	
28/01	2912.25	2912.25	0.000	82.02	53.52	28.50	9.7485	3.9055	83.1411	83.1411	0.0000	
29/01	2495.08	2495.08	0.000	81.60	52.34	29.26	9.8403	3.9055	73.2684	73.2684	0.0000	
30/01	2396.17	2394.00	2.172	80.08	50.48	29.60	9.9729	4.0483	70.9131	70.8149	0.0982	
31/01	2493.67	2488.74	4.937	78.56	50.90	27.66	9.9627	4.0891	69.6739	69.4478	0.2261	
01/02	2419.54	2415.13	4.409	78.00	50.58	27.42	9.9525	3.9463	66.7522	66.5582	0.1940	
02/02	2371.67	2364.90	6.770	78.16	51.60	26.56	9.9729	3.6812	63.7391	63.4225	0.3165	
03/02	2636.00	2633.66	2.347	77.84	50.80	27.04	9.9505	3.8036	71.5873	71.4853	0.1020	
04/02	2368.69	2366.13	2.565	77.98	51.44	26.54	9.9525	3.7118	63.3499	63.2292	0.1208	
05/02	2149.78	2141.49	8.294	78.58	50.94	27.64	10.054	3.6608	59.9889	59.6052	0.3838	
06/02	2313.72	2310.71	3.011	86.74	52.44	34.30	9.9423	3.7526	80.2551	80.1139	0.1412	
07/02	2727.12	2727.12	0.000	92.40	55.50	36.90	9.8097	3.8749	101.083	101.083	0.0000	
08/02	2872.45	2872.45	0.000	92.20	56.60	35.60	9.6669	3.9259	102.782	102.782	0.0000	
09/02	2866.26	2866.26	0.000	91.96	56.44	35.52	9.6364	3.8953	102.339	102.339	0.0000	
10/02	2797.59	2797.59	0.000	92.40	56.34	36.06	9.7485	3.8953	101.339	101.339	0.0000	
11/02	2479.84	2479.84	0.000	92.12	54.50	37.62	9.8709	3.7628	93.7763	93.7763	0.0000	
12/02	2134.11	2134.11	0.000	91.50	53.04	38.46	10.044	3.5486	82.0453	82.0453	0.0000	
13/02	1867.68	1867.68	0.000	88.88	51.04	37.84	10.146	3.4467	70.6730	70.6730	0.0000	
14/02	2399.93	2399.93	0.000	88.98	53.10	35.88	9.8403	3.7118	86.8338	86.8338	0.0000	
15/02	2611.99	2611.99	0.000	91.98	54.84	37.14	9.7077	3.7730	97.5086	97.5086	0.0000	
16/02	2649.90	2649.90	0.000	92.06	55.40	36.66	9.8097	3.7934	97.6685	97.6685	0.0000	
17/02	2707.49	2707.49	0.000	92.58	55.58	37.00	9.7689	3.8545	100.685	100.685	0.0000	
18/02	2678.21	2678.21	0.000	92.40	55.52	36.88	9.6975	3.8545	99.1724	99.1724	0.0000	
19/02	2717.91	2717.91	0.000	92.50	55.64	36.86	9.7383	3.8339	100.742	100.742	0.0000	
20/02	2725.21	2725.21	0.000	92.68	55.84	36.84	9.7383	3.8341	100.858	100.858	0.0000	
21/02	2761.07	2761.07	0.000	92.36	55.76	36.60	9.6873	3.8749	101.589	101.589	0.0000	
22/02	2762.24	2762.24	0.000	92.10	55.90	36.20	9.6669	3.8443	100.531	100.531	0.0000	
23/02	2765.99	2765.99	0.000	92.70	55.42	37.28	9.5548	3.8138	103.657	103.657	0.0000	
Итого	78609.4	78649.4	-39.989						2646.36	2644.78	1.5826	
Средн	2535.79	2537.08	-1.290	87.06	53.61	33.45	9.8370	3.8118	85.3666	85.3156	0.0511	

Дата	Время	Тепловая энергия			Мпод	Мобр
		Qсум	Qотоп	Qгвс		
		Гкал	Гкал	Гкал		

23/01/2021г. :23:00 :8030.050855:7517.550145:112.243118:1104533.127:
23/02/2021г. :23:00 :10676.41552:10162.33226:519.018061:1103773.21111183183.8701

Период нормальной работы 744 ч
Период откл питания без подстановок 0.00
Период отсутств.счета тепловой энергии
Средняя темп. хол.воды 3.00 град С
Время работы прибора после сброса 21173
Представитель абонента (Представитель)

