

Информация (сведения) абонентский номера __1203
о показаниях коллективных (общедомовых) приборов
учета холодного (ХВС) водоснабжения

Расчетный месяц: МАЙ 2021 г.

За период: с 22.апр 021 г п 21.май 2021 г.

Наименование управляющей (обслуживающей) организ ТСЖ «Кировское-2»

Место установки приборов учета, адрес дома	№ счетчика	Текущие показания	Конечные показания	Количество, куб.м	В отчет	
ул.Минская, 25, ВУ1	30400529	12 815	12 164	651	12 815	651
ул.Минская, 25, ВУ2	35655512	41 043	40 196	847	41 043	847
ул.Минская, 25, ВУ3	529302769	12 171	11 665	506	12 171	506
Нагорная, 143, ВУ1	186101303	88 804	86 404	2 400	88 243	1 839
Нагорная, 143, ВУ2	186101307	62 216	62 777	-561	62 777	0
Кромская, 4, ВУ1	417103458	29 030	28 414	616	29 030	616
Кромская, 4, ВУ2	18354794	57 372	56 061	1 311	57 372	1 311
Кромская, 4, ВУ3	18354916	37 395	36 590	805	37 395	805
Ставропольская, 202, ВУ1	388400995	24 031	24 649	-618	24 649	0
Ставропольская, 202, ВУ2	388401009	27 016	23 429	3 587	26 398	2 969
Ставропольская, 204, ВУ1	30501391	9 921	7 991	1 930	9 878	1 887
Ставропольская, 204, ВУ2	30501424	9 240	9 283	-43	9 283	0
				11 431,0		11 431

Председатель правления

ТСЖ «Кировское-2» :

тел.: 8(846)269-13-14



Андрющенко Г.В.

Отрицательные цифры - показатель того, что задвижка ВК-2 Ф300 на трассе ул.Нагорная/ ул.Кромская НЕ ОТКРЫТА или открыта не достаточно для нашего потребления, дом Кромская, 4 получает воду и через дома Нагорная, 143, Ставропольская, 202 и 204 от задвижек со стороны дома Минская, 25.

Минусы должны присутствовать, так как ровно на этот объем другой счетчик на доме зафиксировал больше кубов. Объемы "с минусом" ушли для дома Кромская, 4 и там тоже учтены как потребленные.

Минусы убираем в показания парных счетчиков на домах, уменьшая их на величину "минуса", а при нормальном движении воды в следующем месяце используем "минусы" пока не перейдут счетчики нулевые отметки.

О том, что задвижка ВК-2 Ф300 на трассе ул.Нагорная НЕ ИСПРАВНА, мы не однократно писали в СКС.



Андрющенко Г.В.